

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности

по г. Енисейску, Енисейскому району и МО г. Лесосибирску
г. Енисейск ул. Ленина 122а тел. 2-23-07 oqpn_eiseysk@pop3.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 462/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Подтесовский детский сад № 28»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНД г. Енисейска, Енисейского района и МО г. Лесосибирск Тюкавкина А.А., от «27» сентября 2012 года, № 463, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «02» октября 2012 года по 15 ч. 00 мин. и с 11 ч. 00 мин. «10» октября 2012 года по 11 ч. 30 мин проведена плановая выездная проверка государственный инспектор г. Енисейска, Енисейского района и МО г. Лесосибирск по пожарному надзору Пистер Я.Г., государственный инспектор г. Енисейска, Енисейского района и МО г. Лесосибирск по пожарному надзору Зубарев В. Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Помещения МДОУ «Подтесовский детский сад №28» по адресу: Енисейский район, п. Подтесово, пер. Октябрьский 5

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МДОУ «Подтесовский детский сад №28» Курбатовой Е.Г.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препри сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Чердачное помещение МДОУ «Подтесовский детский сад №28» не обработано огнезащитным составом, отсутствуют соответствующие акты.	(1) п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкции завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.09.2013